№ 0005082

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 01.06.2022г по 31.05.2027г.

№ **РОСС RU.31529.04ИЖС0.Н00116** ОКПД2 28.99.39

ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью " СПЕКТР " Место нахождения: Россия, Ивановская область, 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, дом 24, кв. 136. ОГРН 1193702003330. Телефон: +7 (930) 340-15-04 Адрес электронной почты katygorelova34@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью " СПЕКТР " Место нахождения: Россия, Ивановская область, 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, дом 24, кв. 136. ОГРН 1193702003330. Телефон: +7 (930) 340-15-04 Адрес электронной почты katygorelova34@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт" (ИНН/КПП 7731325409/773101001 ОГРН 1167746782015). Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490 , электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10НХ37, выдан 01.04.2020 года

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Накидка огнезащитная специальная «Спектр», выпускаемая по ТУ 4854-001-35988278-20193. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д1, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т1, группа распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокола испытаний № ИН-3 от 01.06.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU 31857.04ИЛС0.ИЛ28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 4854-001-35988278-2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **Баранов А.В.**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **Жиров А.В.**

Сертификат не применяется при обязательной сертифик